

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, E-mail: sekretar@mchskrsk.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
663020, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 2 «П»
(839133)2-46-48(pc45ond@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Емельяново
(место составления акта)

“ 21 ” января 20 19 г.
(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 8

По адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Новая, 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 14.01.2019 г. № 8 подписанного ВрИО начальника ОНД и ПР
по Емельяновскому району Золотухиным А.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” января 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

“ 21 ” января 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А. 14.01.2019 года *у*
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Емельяновского района по пожарному надзору Бикбов Ильяс Хамматович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
 предписания от 18.10.2018 № 134/1/1-7, исполнены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (записывается при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (записывается при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Государственный инспектор
 Емельяновского района
 по пожарному надзору
 21.01.2019



Бикбов И.Х.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Наталья Александровна

“ 21 ” января 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:
 Сибирского регионального центра МЧС России 8(391)298-55-47
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19