

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, E-mail: sekretar@mchskrsk.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
**663020, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 2 «П»**  
**(839133)2-46-48(рс45ond@mail.ru)**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п.Емельяново  
(место составления акта)

“ 27 ” февраля 20 20 г.  
(дата составления акта)  
16:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

№ 4

По адресу/адресам: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Новая, 9  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 27.01.2020 г. № 4 подписанного начальником ОНД и ПР по  
Емельяновскому району Кобыжаковой С.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Емельяновский детский сад № 4 «Тополёк»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
“ 27 ” февраля 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной  
проверки)

27.01.2020 заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад № 4 «Тополёк» Шарубина Н.А. 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора  
Емельяновского района по пожарному надзору Бикбов Ильяс Хамматович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад № 4  
«Тополёк» Шарубина Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения обязательных требований или требований,  
установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На пути эвакуации в помещении № 24 (согласно технического паспорта второй этаж), дверь ведущая в лестничную клетку, открываться не по направлению эвакуации людей из здания.	<p>ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 33 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»): При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п. 36 (ППР в РФ) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.</p> <p>ст. 53. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пути эвакуации людей при пожаре:</p> <p>п. 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p> <p>п. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.</p> <p>п. 4.2.6 (СП 1.13130.2009) Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. <i>Что не устанавливает более высокие требования</i></p> <p>п. 4.5 (СНиП II-2-80) Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p>	МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»; Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А.
2.	На пути эвакуации в помещении № 39 (согласно технического паспорта второй этаж), дверь ведущая в коридор, открываться не по направлению эвакуации людей из здания.	<p>ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 33 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»): При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п. 36 (ППР в РФ) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.</p> <p>ст. 53. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пути эвакуации людей при пожаре:</p> <p>п. 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p> <p>п. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.</p>	МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»; Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А.




№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
		п. 4.2.6 (СП 1.13130.2009) Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. <i>Что не устанавливает более высокие требования</i> п. 4.5 (СНиП II-2-80) Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	
3.	На пути эвакуации в помещении № 42 (согласно технического паспорта второй этаж), дверь ведущая на лестницу, открываться не по направлению эвакуации людей из здания.	ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»): При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 36 (ППР в РФ) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. ст. 53. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пути эвакуации людей при пожаре: п. 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. п. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов. п. 4.2.6 (СП 1.13130.2009) Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. <i>Что не устанавливает более высокие требования</i> п. 4.5 (СНиП II-2-80) Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»; Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А
4.	На пути эвакуации в помещении № 29 (согласно технического паспорта второй этаж) размещены кровати.	п. 36 ППР В РФ. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»; Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А
5.	Станция радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг», находится в неисправном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация	МБДОУ МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»; Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения с юридических и (или) физических лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
		на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
6.	На объекте защиты в помещении № 4 (согласно технического паспорта первый этаж) допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк»; Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад №4 «Тополёк» Шарубина Н.А.

не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
 (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)
 \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.02.2020 г. №4/1/1-6, проверочный лист от 27.02.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора  
 Емельяновского района  
 по пожарному надзору  
 27.02.2020



Бикбов И.Х.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад № 4 «Тополёк» Шарубина Наталья Алексеевна  
 “ 27 ” февраля 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19